

※本依頼/受付票に御記入のうえ、必ず御返送品に添付願います。

(株)ユタカ電機製作所

無停電電源装置故障修理依頼/受付票					ご依頼年月日		
					年	月	日
御依頼社名 (御請求先)							
御担当者名							
御連絡先	TEL:				FAX:		
御返送先 住 所 会 社 名 御担当者	住所	〒 -					
	会社名						
	御担当者						
御連絡先	TEL:				FAX:		
機種名			S/N			御購入 年 月	
1. 次の事象で該当するものにチェックを付けて下さい。※ LTシリーズ、miniシリーズは、『F.その他』に事象をご記入ください。 A. 前面パネル上のCaution(黄LED)の点灯・点滅とブザー音の発生 ※ 点灯 点滅 のいずれかをチェックしてください B. 前面パネル上のAlarmランプ(赤LED)の点灯・点滅とブザー音の発生 ※ 点灯 点滅 のいずれかをチェックしてください C. 停電発生時にバッテリーモードに移行せずバックアップしない。 D.UPS本体の電源スイッチを押しても出力を開始しない。 E. UPS本体の出力が止まる。 F. その他							
2. 上述のような事象が発生した時の状況や、その他気が付いたこと、ご要望などがございましたら簡単にご記入下さい。							
※(有償の場合)弊社とのお取引がない場合、銀行お振込確認後の修理となります							
製品送り先: (株)ユタカ電機製作所 秩父技術センター UPSフィールドサービス 〒369-1412 埼玉県秩父郡皆野町皆野1632 Tel 0494-62-5973 / Fax 0494-62-5992 * * 製品の送料はお客様ご負担でお願い致します * *							